

Securitas hjälper din verksamhet att uppfylla alla krav på brandskydd. Vi erbjuder allt från förebyggande brandskydd till rena räddningsinsatser och utbildning inom brandskyddsarbete. I det förebyggande brandskyddsarbetet ingår bland annat månads- och kvartalsprov på verksamhetens brandlarm där Securitas erbjuder godkända anläggnings-skötare för uppdraget

Ett branddetekterings- och brandlarmsystem utgör en viktig del i det övergripande brandskyddet och har som funktion att upptäcka bränder i ett tidigt skede. Vid en brand larmas personal som kan vidta lämpliga åtgärder mot branden för att rädda liv och begränsa skadorna. För att systemet ska vara tillförlitligt krävs regelbundna kontroller av systemet i enlighet med Brandskydds-föreningens föreskrifter, SBF 110:7.

En anläggningsägare ska utse minst två anläggnings-skötare som svarar för regelbunden kontroll och skötsel. Kontrollen ska omfatta alla delar i anläggningen som är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion och skötselåtgärderna ska som minst omfatta systemets skötselinstruktioner. Securitas erbjuder anläggnings-skötare för månads- och kvartalsprov samt underhåll på våra kunders brand- och utrymningslarm. I de flesta fall är det väktare som är utbildade till anläggnings-skötare som då skapar en kostnadseffektiv kontroll av brandlarmet i en del av en total säkerhetslösning för ett kunduppdrag.

Minst en gång per månad utförs:

- Kontroll av att åtkomst till centralutrustning, brandförsvarstablå eller larmlagrings-tablå inte begränsas av några hinder
- Prov av centralutrustningens och brandförsvarstablåns indikeringar och funktioner enligt skötselinstruktion.
- Kontroll av centralutrustningen så att inte någon funktion är frånkopplad.

Minst en gång per kvartal utförs i samband med det ordinarie månadsprovet:

- Larmprov av detektorer. Minst en detektor per sektion i minst 25 % av antalet sektioner provas varje kvartal. På ett år ska minst 5 % av detektorerna och alla sektioner vara provade.
- Funktionsprov av inkopplade larmdon och styrningar inom de sektioner som larmprovas (enligt punkten ovan).
- Funktionsprov av larm- och felsignalöverföring till larmcentral.
- Provning av indikering och funktioner på eventuell larmlagrings-tablå enligt skötselinstruktion.
- Kontroll av batterier och strömförsörjning.

Månads- och kvartalsprov med beskrivning av vilka sektioner, detektorer med mera som provats samt eventuella avvikelser noteras i kontrolljournalen och i Securitas SBA-system. Kunden får via Securitas kundportal en enkel överblick över genomförda provningar och kontroller, statistik och eventuella brister. Under hela leveransen erbjuder Securitas expertstöd för hjälp med utvärdering och utveckling av kundens brandskyddsarbete.